



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**

**Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Октябрьскому району УНДиПР  
Главное управление  
МЧС России по ЕАО**

ул. Гагарина, 152, с. Амурзет, ЕАО, 679230  
тел. 2-18-51, факс 2-13-00  
E-mail: ondokt@79.mchs.gov.ru

«22» апреля 2025 г. № 143

Заведующей МКДОУ «Детский сад  
«Буратино» с. Амурзет»

Алексеевой Л.С.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

22 апреля 2025 г.

с. Амурзет

Я, главный государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору Рыжков А.С., рассмотрев постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенное и.о. прокурора Октябрьского района юристом 1 класса Гецати А.Х.

Установил, что 11.03.2025 должностное лицо – заведующая МКДОУ «Детский сад «Буратино» с. Амурзет» Алексеева Лариса Семеновна на объекте защиты, расположенном по адресу: ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Гагарина 65, нарушила требования пожарной безопасности, а именно:

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР РФ 1479 от 16.09.2020);
- руководителем организации допускается эксплуатация электропровода с видимым нарушением изоляции в помещении пищеблока, и эксплуатация светильника со снятым рассеивателем в коридоре на первом этаже (пп. «а», пп. «в» п. 34 ППР РФ 1479 от 16.09.2020).

чем совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Основными причинами и условиями, способствовавшими совершению данного административного правонарушения, явились: ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, бездействие ответственных должностных лиц.


В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, необходимо:

1. Рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. Принять меры к устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
3. О выполнении данного представления сообщить в наш адрес в течение одного месяца.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО (679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Гагарина, 152, телефон 21851, адрес электронной почты: ondokt@79.mchs.gov.ru).

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Начальник ОНД и ПР по Октябрьскому району УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по ЕАО  
майор внутренней службы



А.С. Рыжков

Представление получил \_\_\_\_\_  
(дата, должность, подпись)

Представление направлено \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430400

Владелец Алексеева Лариса Семёновна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025