



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ЕВРЕЙСКОЙ  
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
ул. Калинина, 21,  
с. Амурзет, 679230,  
8 (42665) тел. 2-24-31, факс 2-24-31  
E-mail: [amur@prokuror-eao.ru](mailto:amur@prokuror-eao.ru)

Заведующей  
МКДОУ «Детский сад «Буратино»  
села Амурзет»

Алексеевой Л.С.

ул. Гагарина, д. 65а,  
с. Амурзет,  
Октябрьский район, ЕАО

17.10.2022 №Прдр-20990006-246-22/-20990006

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой Октябрьского района проведен анализ исполнения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов в образовательных учреждениях.

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование урегулированы Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ).

Согласно статье 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 181), социальная защита инвалидов – это система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно статье 15 Федерального закона № 181 федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), в том числе:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

Прокуратура Октябрьского района Еврейской  
автономной области  
№ Прдр-20990006-246-22/-20990006

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Часть 7 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать: досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений; безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Частью 2 статьи 3 вышеуказанного Технического регламента закреплено положение о том, что федеральный закон распространяется на все этапы жизненного цикла здания или сооружения.

Согласно пункту 3 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», установлено, что руководители органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

В силу пп. «а» пункта 4 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, должно обеспечиваться наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а

также обеспечиваться возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, возможность самостоятельного передвижения по территории объекта.

Требования по обеспечению входа и передвижения инвалида в помещении содержатся в Своде правил СП 59.13330.2020 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, утвержденном Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр (далее – Свод правил СП 59.13330.2020).

Согласно пункту 6.5.9 Свода правил информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;
- перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных (6.3.6);
- рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках.

Требования по обеспечению входа и передвижения инвалида в помещении содержатся в Своде правил СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения, утвержденном Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 112/ГС (далее – Свод правил СП 136.13330.2012).

Согласно пункту 10.4.2 свода правил тактильные схемы, тактильно-визуальные указатели, информационные таблички и наклейки, информационные средства, использующие шрифт Брайля по ГОСТ Р 50918, тактильно-графический шрифт должны быть безопасными для рук и доступными для применения. Оптимальная высота размещения средств тактильной информации в зоне путей движения на стенах - 1,2-1,6 м, на столах или витринах (горизонтально или под наклоном) - 0,6-1,1 м.

Согласно пункту 10.4.3 Свода правил на поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать специальные тактильные информационные и сигнальные указатели (таблички или наклейки), использующие шрифт Брайля, а также рельефные символы, буквы и цифры высотой не менее 15 мм.

Таким образом, на здание детского сада, как объекта социальной инфраструктуры и образовательного учреждения, в полной мере распространяются требования вышеназванных правовых норм, а потому МКДОУ «Детский сад «Буратино» села Амурзет» должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа к нему инвалидов.

В ходе анализа установлено, что в МКДОУ «Детский сад «Буратино» села Амурзет» не созданы условия для обеспечения входа в помещение образовательной организации и передвижения по ней инвалида по зрению.

Так, не установлена информационная тактильная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании; не установлены направляющие тактильно-контрастных указателей на основных путях движения; не установлены тактильно-контрастные указатели, предупреждающие о возможных опасностях в образовательном учреждении.

Выявленные нарушения свидетельствуют о недобросовестном отношении должностных лиц МКДОУ «Детский сад «Буратино» села Амурзет» к выполнению должностных обязанностей, а также об отсутствии контроля со стороны руководства.

Допущенные нарушения могут быть устранены путем обеспечения беспрепятственного доступа к информации лицам, имеющим ограничения по зрению: установление информационной тактильной мнемосхемы, отображающей информацию о помещениях в здании; установление направляющих тактильно-контрастных указателей на основных путях движения; установление тактильно-контрастных указателей, предупреждающих о возможных опасностях в образовательном учреждении.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания в виде замечания; выговора; увольнения по соответствующим основаниям.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление в течение 10 рабочих дней с момента получения.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, в том числе о лицах, привлеченных к ответственности сообщить в прокуратуру

Октябрьского района в письменной форме, с приложением копий подтверждающих документов.

4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

5. Предупреждаю, что в случае неисполнения требований прокурора, вытекающих из его полномочий, виновные лица могут понести установленную законом ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района

А.В. Бендецкий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 78C251AFE95E34B3C7AE9ABC0B302749B05A05ED

Владелец **Бендецкий Андрей Валерьевич**

Действителен с 07.02.2022 по 07.05.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Алексеева Лариса Семёновна

Действителен с 13.04.2022 по 13.04.2023